

● 処理設備の点検

点検日：令和2年（2020年）5月7日

点検項目	有・無	状況 (補修・清掃等)
処理施設の破損	無	施設内清掃
処理機器の故障	有	リン酸注入ポンプ詰り修復
【備考】		

● 放流水ダイオキシン類の検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和元年(2019年)7月3日
 検査結果日：令和元年(2019年)7月31日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.000000 pg-TEQ/l

● 周縁地下水検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和2年（2020年）5月13日
 検査結果日：令和2年（2020年）5月18日

項目	検査結果
塩化物イオン濃度	17.0 mg/l

● 放流水検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和2年（2020年）5月13日
 検査結果日：令和2年（2020年）5月21日

項目	検査結果	項目	検査結果
pH	7.9 mg/l	BOD	1.3 mg/l
COD	4.9 mg/l	SS	1.0 mg/l

● 周縁地下水ダイオキシン類検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和元年(2019年)6月25日
 検査結果日：令和元年(2019年)7月31日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.084 pg-TEQ/l