

● 処理設備の点検

点検日：令和6年(2024年)9月13日

点検項目	有・無	状況 (補修・清掃等)
処理施設の破損	無	特になし
処理機器の故障	有	調整槽ポンプ交換
【備考】		

● 放流水ダイオキシン類の検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和6年(2024年)7月3日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.000000 pg-TEQ/l

● 周縁地下水検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和6年(2024年)9月4日

項目	検査結果
塩化物イオン濃度	23.0 mg/l

● 放流水検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和6年(2024年)9月4日

項目	検査結果	項目	検査結果
pH	7.9 mg/l	BOD	3.5 mg/l
COD	6.9 mg/l	SS	2.0 mg/l

● 周縁地下水ダイオキシン類検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和6年(2024年)6月24日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.11 pg-TEQ/l