

● 処理設備の点検

点検日：平成 31 年（2019 年）4 月 17 日

点検項目	有・無	状況 (補修・清掃等)
処理施設の破損	無	施設周辺清掃
処理機器の故障	無	沈殿槽掻寄機メンテナンス
【備考】		

● 放流水検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：平成 31 年(2019 年)4 月 3 日
検査結果日：平成 31 年(2019 年)4 月 10 日

項目	検査結果	項目	検査結果
pH	7.9 mg/1	BOD	0.5 未満 mg/1
COD	1.9 mg/1	SS	1.0 mg/1

● 放流水ダイオキシン類の検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：平成 30 年(2018 年) 7 月 4 日
検査結果日：平成 30 年(2018 年) 8 月 1 日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.000036 pg-TEQ/ l

● 周縁地下水検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：平成 31 年(2019 年)4 月 3 日
検査結果日：平成 31 年(2019 年)4 月 10 日

項目	検査結果
塩化物イオン濃度	12.0 mg/1

● 周縁地下水ダイオキシン類検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：平成 30 年(2018 年) 6 月 27 日
検査結果日：平成 30 年(2018 年) 8 月 1 日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.064 pg-TEQ/1