

● 処理設備の点検

点検日：令和元年（2019年）6月12日

点検項目	有・無	状況 (補修・清掃等)
処理施設の破損	無	施設周辺草刈清掃
処理機器の故障	無	汚泥引抜ポンプ詰り修復
【備考】		

● 放流水検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：令和元年(2019年)6月5日

検査結果日：令和元年(2019年)6月13日

項目	検査結果	項目	検査結果
pH	7.9 mg/1	BOD	0.8 mg/1
COD	13.0 mg/1	SS	2.0 mg/1

● 放流水ダイオキシン類の検査（採水場所：最終放流出口）

採水年月日：平成30年(2018年)7月4日

検査結果日：平成30年(2018年)8月1日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.000036 pg-TEQ/l

● 周縁地下水検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：令和元年(2019年)6月5日

検査結果日：令和元年(2019年)6月13日

項目	検査結果
塩化物イオン濃度	13.0 mg/l

● 周縁地下水ダイオキシン類検査（採水場所：観測井戸）

採水年月日：平成30年(2018年)6月27日

検査結果日：平成30年(2018年)8月1日

項目	検査結果
ダイオキシン類	0.064 pg-TEQ/l